

2021 KASIM AYINDA YAPILAN LISANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI

| BAŞVURU TARİHİ | EVRAK KAYIT NO | BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRAL ADI | SANTRAL YERİ | ÜRETİM-TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI) | MEVZUAT | ARAZI / ÇATI& CEPHE | TÜRÜ | GÜCÜ (kW) | EVRAK DURUMU | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | KOMİSYON SONUCU | AÇIKLAMA |
|----------------|----------------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------|-----------|--------------|--------------|---|---|
| 25.11.2021 | 13499 | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A. Ş. | EUROPEN WİDO ÇATI GES | ORGANİZE SANAYİ 1.GELİŞME BÖLGESİ 2004.CADDE NO:2 Odunpazarı / ESKİŞEHİR (ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, İMİŞEHİR MAH., 17442 ADA PARSEL 1) | AYNI | MADDE 5.1.C. | ÇATI | GÜNEŞ | 4000 | TAMAM | OLUMLU | YÖN. MADDE-5, 1.FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR. | Üretim Tesisi, EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM03 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM02 ve DM01 üzerinden 1 devre 3x(1x500 Al. XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DM03 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidanı verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. trafo postasının OSB DM03 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir. |
| 29.11.2021 | 13655 | DÜNDARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | DÜNDARLAR GES | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 20.CADDE NO:27 ESKİŞEHİR (ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, 75.YIL MAH., 25652 ADA PARSEL 2) | AYNI | MADDE 5.1.C. | ÇATI | GÜNEŞ | 600 | TAMAM | OLUMLU | YÖN. MADDE-5, 1.FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR. | Üretim Tesisi, DÜNDARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DM61 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM60-DM43-DM39-DM38- DM37-DM36-DM35 ve GSYDM üzerinden 3 devre 3x2x(1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkez Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM61 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidanı verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası DÜNDARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. trafo postasının OSB DM61 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir. |

Komisyon Toplantı Tarihi: 14/01/2022

ÜYE :


BIRKAN DEMİRCAN
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÜYE:


ALİ ERDAĞ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BAŞKAN:


BIRKHAN TATAR
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi