

2021 NISAN AYINDA YAPILAN LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM-TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZI / ÇATIŞ CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (KW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
0/04/2021	4829	ENTON BETON ENERJİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ENTON A.Ş. ÇATI GES	OSB 21.CAD. NO.2 ESKİŞEHİR (Eskişehir, Odunpazarı, Yassıhöyük, 115 Ada, İ25d04a2b Pafta, 1 Parsel)	AYNI	MADDE 5/1/C	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1.FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	Üretim Tesisi, ENTON BETON ENERJİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM44 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM40 ve GSYDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34.5KV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM44 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideni verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ENTON BETON ENERJİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.. trafo postasının OSB DM44 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.

Komisyon Toplantı Tarihi: 14/06/2021

ÜYE:



İSMAIL SERAY KÜRKCÜOĞLU  
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÜYE:



ALİ ERDAĞ  
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BASKAN



ERHAN TATAR  
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi