

2021 SİBRAT AYINDA YAPILAN İSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MENZULAT	ANAKL / ÇATI / CEPHE	TÜRÜ	GÜÇ (KW)	EVRAK DURUMU	YERİ GİRÜŞÜ	KOMİSYON SONUÇU	AÇIKLAMA
26.02.2021	2220	ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK ÇATI GFS	ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ 75. YIL MAH. 17118 ADA PARSEL:15 VE 17118 ADA PARSEL:21 (ESKİ KAPAKAHOVUK MAH. 0 ADA 3668 PARSEL VE 0 ADA 3960 PARSEL)	AYNI	MADDE 5/1C	ÇATI	GÜNEŞ	800	TAM (Evrak Tarih ve Sayısı: 26/03/2021-3394, Evrak Tarih ve Sayısı: 30/03/2021-3520, Evrak Tarih ve Sayısı: 31/03/2021-3557 hukuken tamamlanmıştır.)	OLUMLU (Evrak Tarih ve Sayısı: 02/04/2021-3660)	YÖN, MADDE:5, 1.FIKRASI, (Ç) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMISTIR VE BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	Üretim Tesisi, ARÇELİK A.Ş. 'nin sahıba işlemindeki mevcut bina tipi trifo postası üzerinden DM20 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM16-DM14-DM12-DM10 ve GSYDM izeminden 4 devre 3x17x400 ALPEB ilekantele bağlı Teliş 15424,5kV Eskişehir-OSB TİM Trifo Merkezi Trifo-B hatrasına yönlendirilecektir. DM20 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış inden verilmeyecek olup dağıtım için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ARÇELİK A.Ş. trifo postasının OSB DM20 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin inşaatı, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye aittir. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çiti yönü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trifo binası içerisinde Ölçüprodüktör Giriş-Hicresi tesis edecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
26.02.2021	2221	NEDEX KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NEDEX KİMYA ESKİŞEHİR GFS	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 21.CADDE NO.13 ESKİŞEHİR (112 ADA 125A21C10 PAFTA 8 PARSEL)	AYNI	MADDE 5/1C	ÇATI	GÜNEŞ	600	OLUMLU (Evrak Tarih ve Sayısı: 02/04/2021-3659)	EKSİK EVRAKLAR TAMAMLANMADIGINDAN BAŞVURU REDDEDİLDİ TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI.	Eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması nedeniyle başvuru reddedilerek sunulan belgeler bir örneği kalıcı ve saklayıcısına atandıktan sonra başvuru sahibine iade edilecektir.	

SERKAN YUREKLI
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Sicil No: 54693

19.04.2021

BAŞVURU DAĞ
Bilgi Md. Yrd.