

2022 AĞUSTOS AYINDA YAPILAN LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM-TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZI / ÇATI & CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUM U	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
31.08.2022	10974	SANOVİT SERAMİK SANAYİ TİCARET A.Ş.	SANOVİT GES-1 GÜÇ İLAVE	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 30.CADDE NO.18 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.Yıl Mah. 25664 Ada Parsel 19)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	125	TAM	OLUMLU	OLUMLU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, SANOVİT SERAMİK SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM54 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM53-DM39-DM38-DM37-DM36-DM35 ve GSYDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE Cu) iletkenle bağlı Teiaş 154/34.5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM54 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası SANOVİT SERAMİK SANAYİ TİCARET A.Ş trafo postasının OSB DM54 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü hücresi, trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.08.2022	11006	KÖSEM MOBİLYA NAKL. İNŞ. MALZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	ARTI MOBİLYA GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞEHİTLER BULVARI (15.CADDE) NO.10 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.Yıl Mah. 24141 Ada Parsel 5)	AYNI	MADDE 5.1.C	ÇATI	GÜNEŞ	240	TAM	OLUMLU	OLUMLU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, KÖSEM MOBİLYA LTD.ŞTİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DK34F1 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DK34F, DM34, DM22, GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu) iletkenle bağlı Teiaş 154/34.5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK34F1 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası KÖSEM MOBİLYA LTD.ŞTİ. trafo postasının OSB DK34F1 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.

Komisyon Toplantı Tarihi: ...14.../...10.../2022

UYE:

MEHMET BIRKAN DEMİRCAN
Osmanlı Elektrik Dağıtım A.Ş.

UYE:

ALİ ERDAĞ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BAŞKAN:

ERHAN TATAR
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
Bölge Müdürü