

**ZUZZ MAKT AYINDA YAPILAN LISANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI**

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM-TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZİ / ÇATI& CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TELAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
17.03.2022	3382	JMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	JMS GES	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE NO.3 ESKİŞEHİR. (75.Yıl Mah. 19575Ada 4 Nolu Parsel)	AYNI	MADDE 5/1/C	ÇATI	GÜNEŞ	1600	IAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, JMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DK14A nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM14-DM12-DM10 ve GSYDM üzerinden 4 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DK14A nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası JMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. trafo postasının OSB DK14A nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör giriş hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
18.03.2022	3468	SİLPO BASKI HİZMETLERİ MADENCİLİK İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.	SİLPO GES	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9.CADDE NO.39 ESKİŞEHİR. (75.Yıl Mah. 19561 Ada Parsel 2) [Eski Kanlıpınar Mah. 129Ada 22 Nolu Parsel]	AYNI	MADDE 5/1/C	ÇATI	GÜNEŞ	240	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, SİLPO BASKI HİZMETLERİ MADENCİLİK İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DM32 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM33-DM34PBK ve GSYDM OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası SİLPO BASKI HİZMETLERİ MADENCİLİK İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş. trafo postasının OSB DM32 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör giriş hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.03.2022	4120	ÇETİNTAŞ BEYAZ EŞYA VE İSİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ	ÇETİNTAŞ GES	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10.CADDE NO.6 ESKİŞEHİR. (75.Yıl Mah. 19568 Ada Parsel 11)	AYNI	MADDE 5/1/C MADDE 11/3	ÇATI	GÜNEŞ	200	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, ÇETİNTAŞ BEYAZ EŞYA VE İSİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DM24 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında GSYDM üzerinden 4 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DM24 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ÇETİNTAŞ BEYAZ EŞYA VE İSİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. trafo postasının OSB DM24 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör giriş hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.03.2022	4143	ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LOJİSTİK MERKEZİ	ETİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 15.CADDE N.23 ESKİŞEHİR.(75.Yıl Mah. 19563 Ada Parsel 1)	AYNI	MADDE 5/1/C MADDE 11/3	ÇATI	GÜNEŞ	1200	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DM34 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM22 ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo A barasına yönlendirilecektir. DM34 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. trafo postasının OSB DM34 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör giriş hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.

Komisyon Toplantı Tarihi: 13.03.2022

ÜYE:

BİRKAN DEMİRCAN  
Osmanlı Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÜYE:

ALİ ERDAĞ  
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BAŞKAN:

ERHAN ZULU  
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi  
Bölge Müdürü