

BAŞVURU TARIHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM-TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAÇ / ÇATI & CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
26.05.2022	6645	EPTA ESKİŞEHİR METAL VE KABLO SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.	EPTA GES	ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ 2002.CAD. NO.3 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (İMİŞEHİR Mah. 17445 Ada Parsel 9)	AYNI	MADDE 5.1.C	ÇATI	GÜNEŞ	395,1	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECE K.	Üretim Tesisi, EPTA ESK. METAL VE KABLO SAN TIC LTD ŞTİ'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden İMİŞEHİR DM01 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında 1 devre 3x(1x500 XLPE AL) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. İMİŞEHİR DM01 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası EPTA ESK. METAL VE KABLO SAN TIC LTD ŞTİ trafo postasının OSB İMİŞEHİR DM01 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönü olacak şekilde tadi edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hucusu oncesi Otoproduktör Giriş Hucusu(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Otop hucusu içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
26.05.2022	6634	AS ÇELİK VE İSİL İŞLEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	AS ÇELİK GES	ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ 109.CADDE NO.5 ESKİŞEHİR. (75.Yıl Mah. 19601 Ada Parsel 7) (Eski Kanlıpınar Mah. 143 Ada 7 Nolu Parsel)	AYNI	MADDE 5.1.C	ÇATI	GÜNEŞ	33,3	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECE K.	Üretim Tesisi, AS ÇELİK VE İSİL İŞLEM A.Ş'nin sahibi içerisindeki mevcut AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DP36 nolu OSB Alçak Gerilim Dağıtım Panosuna bağlanacak ve devamında OSB KOBİTR3-KOBİTR2- KOBİTR1- DM-27 ve GSYDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DP36 nolu OSB Dağıtım panosundan ayrıca bir çıkış verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası AS ÇELİK VE İSİL İŞLEM A.Ş'nin OSB DP36 nolu panodan mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi ana dağıtım panosunda şebekede enerji kesik iken geri beslemeyeci onleyici role ve sistemlerini tesis edecektir. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
27.05.2022	6708	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ODE YALITIM GES	ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ 34.CADDE N.1 ESKİŞEHİR. (ESKIŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLCESİ, YASSİHÖYÜK MAH., 140ADA, PARSEL9)	AYNI	MADDE 5.1.C. MADDE 11/3	ÇATI	GÜNEŞ	2.000	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECE K.	Üretim Tesisi, ODE YALITIM SAN VE TİCARET A.Ş.'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM52 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM50- DM48- DM47- DM46- DM45- DM44-DM40 ve GSİDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM52 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ODE YALITIM SAN VE TİCARET A.Ş. trafo postasının OSB DM52 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hucusu tesis edecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
27.05.2022	6696	SAVRONIK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	SAVRONIK 20.CAD ABC BLOK ÇATI GES	ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ 20.CAD. NO.19 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.Yıl Mah. 24134 Ada Parsel 6)	AYNI	MADDE 5.1.C	ÇATI	GÜNEŞ	240	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECE K.	Üretim Tesisi, SAVRONIK ELEKTRONİK SAN VE TİC A.Ş.'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM43 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM42- DM41 ve GSİDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM43 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılmaktır. Bağlantı noktası SAVRONIK ELEKTRONİK SAN VE TİC A.Ş. trafo postasının OSB DM43 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hucusu tesis edecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
27.05.2022	6737	ÇETINTAŞ BEYAZ EŞYA VE İSİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ	ÇETINTAŞ GES-2	75.YIL MAH. ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ 6.CADDE NO.22 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR (75.Yıl Mah. 19596 Ada Parsel 1)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	800	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECE K.	Üretim Tesisi, ÇETINTAŞ BEYAZ EŞ ISI SAN VE TİC LTD ŞTİ'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DK58 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM05, DM06, DM23 ve GSİDM üzerinden 4 devre 3x(2x1x400 XLPE Cu) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DK58 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılmaktır. Bağlantı noktası ÇETINTAŞ BEYAZ EŞ ISI SAN VE TİC LTD ŞTİ. trafo postasının DK58 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönü olacak şekilde tadi edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hucusu oncesi Otoproduktör Giriş Hucusu(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Otop hucusu içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
27.05.2022	6736	ALTİNBILEK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ALTİNBILEK GES-1	ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ 9.CAD. NO.5/1 VE 9.CAD. NO:5 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.Yıl Mah. 19570 Ada Parsel 3 ve 19570 Ada Parsel 4)	FARKLI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	850	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECE K.	Üretim Tesisi, ALTİNBILEK MAKİNA İNŞ SAN VE TİC A.Ş.'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DK2A nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM02, DM01, DM24 ve GSİDM üzerinden 4 devre 3x(1x400 XLPE Cu) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DK2A nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılmaktır. Bağlantı noktası ALTİNBILEK MAKİNA İNŞ SAN VE TİC A.Ş. trafo postasının DK2A nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönü olacak şekilde tadi edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hucusu oncesi Otoproduktör Giriş Hucusu(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Otop hucusu içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
27.05.2022	6728	SERRA SÜNGER VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	SERRA SÜNGER ESKIŞEHİR ÇATI GES	ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ 21.CAD. NO.29 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.Yıl Mah. 25663 Ada Parsel 6)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	1.250	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECE K.	Üretim Tesisi, SERRA SÜNGER VE PETROL ÜR SAN VE TİC A.Ş.'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DK56A nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM56, DM55, DM54, DM53, DM39, DM39, DM37, DM36, DM35 ve GSİDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DK56A nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılmaktır. Bağlantı noktası SERRA SÜNGER VE PETROL ÜR SAN VE TİC A.Ş. trafo postasının OSB DK56A nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hucusu tesis edecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.05.2022	6843	CABI-KÖKLÜ KALIP MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	CABI-KÖKLÜ GES	ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ 25.CAD. NO.16 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.Yıl Mah. 24145 Ada Parsel 13)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	250	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECE K.	Üretim Tesisi, CABI-KÖKLÜ KALIP MAKİSAN VE TİC LTD ŞTİ'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM37 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM38, DM35 ve GSİDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM37 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılmaktır. Bağlantı noktası CABI-KÖKLÜ KALIP MAKİSAN VE TİC LTD ŞTİ. trafo postasının OSB DM37 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hucusu, ölçü ve trafo koruma hucusu tesis edecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.



 İL - AA


31.05.2022	6879	SELKA PREFABRIK YAPI ELEMANLARI İNŞAAT SANAYİ VE TICARET A.Ş.	SELKA GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 20.CAD. NO.7 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 24140 Ada Parsel 1)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, SELKA PREFABRIK YAPI EL SAN VE TIC A Ş'sının sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DK34F nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM34- DM22 ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK34F nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası SELKA PREFABRIK YAPI EL SAN VE TIC A.Ş. trafo postasının OSB DK34F nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadi edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Otop hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.05.2022	6922	AKKAŞ AHŞAP URUNLERİ ZİRAAT VE HAYVANCILIK SAN. VE TIC. LTD.ŞTİ.	AKKAŞ AHŞAP 1 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 12.CAD. NO.11 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 19589 Ada Parsel 11)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	1.250	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, AKKAŞ AHŞAP URUNLERİ SAN VE TIC LTD ŞTİ'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DK21A nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM21 ve GSİDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK21A nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası AKKAŞ AHŞAP URUNLERİ SAN VE TIC LTD ŞTİ trafo postasının OSB DK21A nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadi edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Otop hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.05.2022	6921	AKKAŞ AHŞAP URUNLERİ ZİRAAT VE HAYVANCILIK SAN. VE TIC. LTD.ŞTİ.	AKKAŞ AHŞAP 2 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 20.CAD. NO.36 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 25662 Ada Parsel 25)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, AKKAŞ AHŞAP URUNLERİ SAN VE TIC LTD ŞTİ'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM56 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM55, DM54, DM53, DM39, DM37, DM36, DM35 ve GSİDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM56 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası AKKAŞ AHŞAP URUNLERİ SAN VE TIC LTD ŞTİ trafo postasının OSB DM56 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.05.2022	6920	AKKAŞ AHŞAP URUNLERİ ZİRAAT VE HAYVANCILIK SAN. VE TIC. LTD.ŞTİ.	AKKAŞ AHŞAP 3 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 20.CAD. NO.38 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 25662 Ada Parsel 26)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, AKKAŞ AHŞAP URUNLERİ SAN VE TIC LTD ŞTİ'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM57 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM56, DM55, DM54, DM53, DM39, DM37, DM36, DM35 ve GSİDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM57 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası AKKAŞ AHŞAP URUNLERİ SAN VE TIC LTD ŞTİ trafo postasının OSB DM57 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.05.2022	6919	ERAY PLASTİK DOĞRAMA SANAYİ VE TICARET LTD.ŞTİ.	WINTÜRK 2 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 8.CAD. NO.30 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 19561 Ada Parsel 1)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, ERAY PLASTİK DOĞ INŞ SAN VE TIC LTD ŞTİ'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DM32 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM56, DM55, DM54, DM53, DM39, DM37, DM36, DM35 ve GSİDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DM32 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ERAY PLASTİK DOĞ INŞ SAN VE TIC LTD ŞTİ trafo postasının OSB DM32 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.05.2022	6918	ERAY PLASTİK DOĞRAMA SANAYİ VE TICARET LTD.ŞTİ.	WINTÜRK 3 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 20.CAD. NO.23 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 25651 Ada Parsel 8)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, ERAY PLASTİK DOĞ INŞ SAN VE TIC LTD ŞTİ'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DK60B nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM60, DM43, DM42, DM41, ve GSİDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DK60B nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ERAY PLASTİK DOĞ INŞ SAN VE TIC LTD ŞTİ trafo postasının OSB DK60B nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.05.2022	6917	ERAY PLASTİK DOĞRAMA SANAYİ VE TICARET LTD.ŞTİ.	WINTÜRK 4 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 30.CAD. NO.19 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 25651 Ada Parsel 7)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, ERAY PLASTİK DOĞ INŞ SAN VE TIC LTD ŞTİ'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DK60A nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM60, DM43, DM42, DM41, ve GSİDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DK60A nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ERAY PLASTİK DOĞ INŞ SAN VE TIC LTD ŞTİ trafo postasının OSB DK60A nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.05.2022	6916	DOĞAN ŞAHİN MOBİLYA OTOMOTİV İNŞAAT TEKLİF SANAYİ VE TICARET LTD.ŞTİ.	DOĞAN ŞAHİN GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 13.CAD. NO.6 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 19589 Ada Parsel 2)	AYNI	MADDE 5.1.C	ÇATI	GÜNEŞ	240	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, DOĞAN ŞAHİN MOB INŞ SAN VE TIC LTD ŞTİ'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DK21B nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM21 ve GSİDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK21B nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası DOĞAN ŞAHİN MOB INŞ SAN VE TIC LTD ŞTİ trafo postasının OSB DK21B nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.05.2022	6913	ESMAR ESKIŞEHİR MARKET GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TARIM HAYVANCILIK PAZARLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ.	ESMAR GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 7.CAD. NO.20 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 19595 Ada Parsel 11)	AYNI	MADDE 5.1.C	ÇATI	GÜNEŞ	240	TAM	OLULU	OLULU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, ESMAR ESKIŞEHİR MARKET GIDA VE İHTİYAÇ MAD SAN VE TIC LTD ŞTİ'nin sahibi içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DK6B nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM06, DM07, DM23 ve GSİDM üzerinden 4 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DK6B nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fidi verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ESMAR ESKIŞEHİR MARKET GIDA VE İHTİYAÇ MAD SAN VE TIC LTD ŞTİ trafo postasının DK6B nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müsteriye ait olacaktır. Aboneligin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönü koruma sağlanacaktır. Otop hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.

Komisyon Toplantı Tarihi: 27....,.../..../2022

UYE:
BIRCAN DEMIRCAN
Osmanlıgazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

UYE:
Ali ERDAĞ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BAŞKAN
Erhan TÜKTAR
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
Bölge Müdürü

2022 MAYIS AYINDA YAPILAN LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM-TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAÇ / ÇATI & CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
26.05.2022	6645	EPTA ESKİSEHIR METAL VE KABLO SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	EPTA GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 2002.CAD. NO.3 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (İMİŞEHIR Mah. 17445 Ada Parsel 9)	AYNI	MADDE 5.1.C	ÇATI	GÜNEŞ	395	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
26.05.2022	6634	AS ÇELİK VE İSİL İŞLEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	AS ÇELİK GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 109.CADDE NO.5 ESKİSEHIR. (75.Yıl Mah. 19601 Ada Parsel 7) (Eski Kanlıpınar Mah. 143 Ada 7 Nolu Parsel)	AYNI	MADDE 5.1.C	ÇATI	GÜNEŞ	33	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
27.05.2022	6708	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ODE YALITIM GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 34.CADDE N.1 ESKİSEHIR. (ESKİSEHIR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YASSIHÖYÜK MAH., 140ADA, PARSEL9)	AYNI	MADDE 5.1.C. MADDE 11/3	ÇATI	GÜNEŞ	2000	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
27.05.2022	6696	SAVRONIK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	SAVRONİK 20.CAD ABC BLOK ÇATI GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 20.CAD. NO.19 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 24134 Ada Parsel 6)	AYNI	MADDE 5.1.C	ÇATI	GÜNEŞ	240	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
27.05.2022	6737	ÇETINTAŞ BEYAZ EŞYA VE İSİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ	ÇETINTAŞ GES-2	75.YIL MAH. ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 6.CADDE NO.22 ODUNPAZARI / ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 19596 Ada Parsel 1)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	800	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
27.05.2022	6736	ALTINBILEK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ALTINBILEK GES-1	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 9.CAD. NO.5/1 VE 9.CAD. NO:5 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 19570 Ada Parsel 3 ve 19570 Ada Parsel 4)	FARKLI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	850	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
27.05.2022	6728	SERRA SÜNGER VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	SERRA SÜNGER ESKİSEHIR ÇATI GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 21.CAD. NO.29 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 25663 Ada Parsel 6)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	1250	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
31.05.2022	6843	CABI-KÖKLÜ KALIP MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	CABI-KÖKLÜ GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 25.CAD. NO.16 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 24145 Ada Parsel 13)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	250	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
31.05.2022	6879	SELKA PREFABRİK YAPI ELEMANLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	SELKA GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 20.CAD. NO.7 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 24140 Ada Parsel 1)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
31.05.2022	6922	AKKAŞ AHŞAP ÜRÜNLERİ ZİRAAT VE HAYVANCIKLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	AKKAŞ AHŞAP 1 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 12.CAD. NO.11 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 19589 Ada Parsel 11)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	1250	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
31.05.2022	6921	AKKAŞ AHŞAP ÜRÜNLERİ ZİRAAT VE HAYVANCIKLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	AKKAŞ AHŞAP 2 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 20.CAD. NO.36 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 25662 Ada Parsel 25)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
31.05.2022	6920	AKKAŞ AHŞAP ÜRÜNLERİ ZİRAAT VE HAYVANCIKLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	AKKAŞ AHŞAP 3 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 20.CAD. NO.38 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 25662 Ada Parsel 26)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
31.05.2022	6919	ERAY PLASTİK DOĞRAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	WİNTÜRK 2 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 8.CAD. NO.30 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 19561 Ada Parsel 1)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
31.05.2022	6918	ERAY PLASTİK DOĞRAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	WİNTÜRK 3 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 20.CAD. NO.23 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 25651 Ada Parsel 8)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
31.05.2022	6917	ERAY PLASTİK DOĞRAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	WİNTÜRK 4 GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 30.CAD. NO.19 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 25651 Ada Parsel 7)	AYNI	MADDE 5.1.H	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
31.05.2022	6916	DOĞAN SAHİN MOBİLYA OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	DOĞAN ŞAHİN GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 13.CAD. NO.6 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 19589 Ada Parsel 2)	AYNI	MADDE 5.1.C	ÇATI	GÜNEŞ	240	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.
31.05.2022	6913	ESMAR ESKİSEHIR MARKET GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TARIM HAYVANCIKLİK PAZARLAMA İNŞAAT TAAHHUT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ESMAR GES	ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 7.CAD. NO.20 ODUNPAZARI/ ESKİSEHIR (75.Yıl Mah. 19595 Ada Parsel 11)	AYNI	MADDE 5.1.C	ÇATI	GÜNEŞ	240	TAM	BEKLENİYOR		TEİAŞ KISA DEVRE GÖRÜŞÜ ULAŞMADIĞINDAN NETİCELENDİRİLEMEDİ.

Komisyon Toplantı Tarihi: 22..../..7.../2022

ÜYE:


BÜLKAN DEMİRCAN
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÜYE:


SERCAN YÜREKLİ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BASİCAN:


ALİ ERDAG
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
Bölge Müdürü V.