

2022 OCAK AYINDA YAPILAN LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM- TUKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZI / ÇATI& CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
08.01.2022	1293	SERYAPI PREFABRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT GIDA KURUYEMİŞ SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ	Seryapi GES	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2002.CADDE NO.17 ESKİŞEHİR, (ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ,İMİŞEHİR MAH., 17436 ADA PARSEL 11)	AYNI	MADDE 5.1.C. MADDE 11/3	ÇATI	GÜNEŞ	750	EKSİK	OLUMLU	OLUMSUZ	BAŞVURU SAHİBİ FIRMANIN ÜRETİM GUCUNE KARŞILIK GEÇERLİ TÜKETİM TESİSİ BULUNMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. (LUY MADDE 34: ... lisanssız üretim başvurusuna esas olan şartların ortadan kalktığı için, bu şartların baştan mevcut olmadığı için ... tespiti hâlinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın iğisine göre bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu veya bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması iptal edilir.)
31.01.2022	1362	SERYAPI PREFABRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT GIDA KURUYEMİŞ SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.	Seryapi GES	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 28.CADDE NO.10 ESKİŞEHİR (ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YASSIHÜYÜK MAH., 122 ADA PARSEL 3)	AYNI	MADDE 5.1.C. MADDE 11/4	ÇATI	GÜNEŞ	150	TAM	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1.FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR, TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	Üretim Tesisi, SERYAPI PREFABRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT GIDA KURUYEMİŞ SAN VE TIC LTD ŞTİ'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DK43A nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM43-DM42-DM41- ve GSYDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletenle bağlı Teiaş 154/34.5KV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DK43A nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideni verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası SERYAPI PREFABRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT GIDA KURUYEMİŞ SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ trafo postasının OSB DK43A nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yonlu olacak şekilde tadi edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi tesis edecektir ve yonlu koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.

Komisyon Toplantı Tarihi: ... 15.../...3.../2022

ÜYE:

BİRKAN DEMİRCAN
Osmanğazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÜYE:

ANIL ERDAĞ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BAŞKAN:

ERHAN TATAR
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
Bölge Müdürü