

ATILAN YAPILAN LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI													
BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM-TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZI / ÇATI& CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
08.02.2022	2240	AYRAF TEL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	AYRAF GES-1	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 26.CADDE NO:3 ESKİŞEHİR (75.Yıl Mah. 24150 Ada, 3 Nolu Parsel)	AYNI	MADDE 5/1/C MADDE 11/3	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1.FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	Üretim Tesisi, AYRAF TEL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM45 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM44-DM40 ve GSYDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34.5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM45 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası AYRAF TEL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. trafo postasının OSB DM45 nolu sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
24.02.2022	2433	ASLAN SUSAM VE TAHİN GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	ASLAN SUSAM GES	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 20.CADDE NO:20 ESKİŞEHİR, (75.Yıl Mah. 24147 Ada, 2 Nolu Parsel)	AYNI	MADDE 5/1/C MADDE 11/3	ÇATI	GÜNEŞ	400	TAM	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1.FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	Üretim Tesisi, ASLAN SUSAM VE TAHİN GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM39 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM38-DM37-DM36-DM35 ve GSYDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34.5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM39 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ASLAN SUSAM VE TAHİN GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. trafo postasının OSB DM39 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.

Komisyon Toplantı Tarihi: ...13.../04.../2022

UYE:

BİRKAN DEMİRCAN
Osmanlı Elektrik Dağıtım A.Ş.

UYE:

ALİ ERDAĞ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BASKAN

ERHAN TAŞKIN
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
Bölge Müdürü