

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM- TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZI / ÇATI & CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
28.12.2022	17079	MATİLEK MEDİKAL ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MATİLEK GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 29.CD. NO:20 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 25651 ADA PARSEL 11)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	960	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, MATİLEK MEDİKAL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DK60A nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM60, DM55, DM43, DM42, DM41 ve GSYDM üzerinden 3 devre 3x(2x1x400 XLPE Cu) iletkenle bağlı Teiaş 154/34.5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DK60A nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası MATİLEK MEDİKAL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ trafo postasının OSB DK60A nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü hücresi, trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör giriş hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
28.12.2022	17069	ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ETİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. KRAKER FABRİKASI	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MZ BULVARI.CD. NO:3 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19574 ADA PARSEL 6)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	1000	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DM12 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM10 ve GSYDM üzerinden 4 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34.5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DM12 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ trafo postasının DM12 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör giriş hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
28.12.2022	17068	ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ETİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. KEK FABRİKASI	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 14.CD. NO:10 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19563 ADA PARSEL 1)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	3000	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DM34 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM22, ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34.5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DM34 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ trafo postasının DM34 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör giriş hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
30.12.2022	17174	ARIKAN KRİKO VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.	ARIKAN GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SAVAŞ ÖZAYDEMİR TEKNOLOJİ BULVARI(13.CADDE) .CD. NO:13 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19563 ADA PARSEL 3)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	1000	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, ARIKAN KRİKO MAK SAN TIC A Ş.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DK34A nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM34, DM22, ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34.5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK34A nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ARIKAN KRİKO MAK SAN TIC A Ş trafo postasının DK34A nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör giriş hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
30.12.2022	17175	ESKİŞEHİR SERAMİK İMALAT İNŞ. TAAHHÜT İNŞ. MALZ. MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	ESVİT GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9.CD. NO:48 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19562 ADA PARSEL 1)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	1250	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, ESKİŞEHİR SERAMİK İMALAT İNŞ. TAAHHÜT İNŞ. MALZ. MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DK33B nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM33, DM34PBK ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34.5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK33B nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ESKİŞEHİR SERAMİK İMALAT İNŞ. TAAHHÜT İNŞ. MALZ. MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. trafo postasının DK33B nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör giriş hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.

Komisyon Toplantı Tarihi: 15.12.2022

ÜYE:

MEHMET BIRKAN DEMİRCAN  
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÜYE:

ALİ ERDAĞ  
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BAŞKAN:

ERHAN TATAR  
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi  
Bölge Müdürü