

2023 HAZİRAN AYINDA YAPILAN LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM-YÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZI / ÇATI& CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
14.06.2023	8233	KRC ELEKTRO MARKET SAN. VE TIC. A.Ş.	KRC OSB ÇATI GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9.CD. NO:23 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19588 ADA PARSEL 5)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çati/Cephe	Güneş	160	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, KRC ELEKTRO MARKET SAN. VE TIC. A.Ş.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DK29A nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM29, DM21 ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK29A nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideni verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası KRC merkezinden ayrıca bir çıkış fideni verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren ELEKTRO MARKET SAN. VE TIC. A.Ş. trafo postasının DK29A nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi içerisindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
22.06.2023	8653	YAKABOYU KABİN MAKİNA İNŞ. ZİRAİ ÜRÜNLER SAN. VE TIC. LTD.ŞTİ.	YAKABOYU GES (400KWE GÜÇ ARTIŞI)	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 14.CD. NO:7 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19562 ADA PARSEL 5)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çati/Cephe	Güneş	400	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, YAKABOYU KABİN MAKİNA İNŞ. ZİRAİ ÜRÜNLER SAN. VE TIC. LTD.ŞTİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DK33B nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM33, DK34PBK ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK33B nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideni verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası YAKABOYU KABİN MAKİNA İNŞ. ZİRAİ ÜRÜNLER SAN. VE TIC. LTD.ŞTİ. trafo postasının DK33B nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi içerisindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.

Komisyon Toplantı Tarihi: ...19.../...8.../2023

ÜYE:

MEHMET BIRKAN DEMİRCAN  
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÜYE:

ALİ ERDAĞ  
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BAŞKAN:

ERHAN TATAR  
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi  
Bölge Müdürü