

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM-TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZI / ÇATI& CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
31.07.2023	10266	YILDIZ PVC ALİMINYUM CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	YILDIZ PEN-GES-1 (300KWE GÜÇ ARTIŞI)	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 14.CD. NO:6 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19564 ADA PARSEL 12)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	300	TAM	OLUMLU	OLUMLU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, YILDIZ PVC ALİMINYUM CAM SAN. TIC. LTD. ŞTİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM22 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DM22 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası YILDIZ PVC ALİMINYUM CAM SAN. TIC. LTD. ŞTİ. trafo postasının OSB DM22 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde otoproduktör giriş hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör giriş hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir. Tesiste daha önceden bu imalatlar yapılmış ise ayrıca aranmasına gerek yoktur.
31.07.2023	10277	SAKARYA MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	SAKARYA MADEN GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8.CD. NO:32 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 24130 ADA PARSEL 9)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	300	TAM	OLUMLU	OLUMLU TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEK.	Üretim Tesisi, SAKARYA MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DK33D nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM32, DM33, DK34PBK ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK32D nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası SAKARYA MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. trafo postasının DK32D nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoproduktör Giriş Hücresi, ölçü ve trafo koruma hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoproduktör giriş hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.

Komisyon Toplantı Tarihi: ...20.../...9.../2023

ÜYE:

MEHMET BIRKAN DEMİRCAN
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÜYE:

ALİ ERDAĞ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BAŞKAN:

ERHAN FAHAR
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
Bölge Müdürü