

2024 MAYIS AYINDA YAPILAN LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM-TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZI / ÇATI& CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
31.05.2024	7603	ÜNAL BAKLIYAT İHTİYAÇ MADDELERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	ÜNAL BAKLIYAT GES	İMİŞEHİR MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2008.CD. NO:25 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (İMİŞEHİR MAH. 17477 ADA PARSEL 17)	AYNI	5. Madde 1. Fikra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	400	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, ÜNAL BAKLIYAT İHTİYAÇ MADDELERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM23 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM13, DM12, DM11 ve DM11 üzerinden 1 devre 3x(1x500 Al. XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DM23 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ÜNAL BAKLIYAT İHTİYAÇ MADDELERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ trafo postasının OSB DM23 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoprodüktör Hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir. Otoprodüktör Hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.05.2024	7531	GÖRAL TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GÖRAL TARIM GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CD. NO:8 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19576 ADA PARSEL 13)	AYNI	5. Madde 1. Fikra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	400	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, GÖRAL TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DK16A nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM16, DM14, DM12, DM10 ve GSYDM üzerinden 2 devre 3x(1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DK16A nolu OSB dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası GÖRAL TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. trafo postasının OSB DK16A nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoprodüktör Hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otoprodüktör Hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
31.05.2024	7529	ETİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ETİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 19.CD. NO:18 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 24138 ADA PARSEL 2)	AYNI	5. Madde 1. Fikra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	750	TAM	OLUMSUZ	OLUMSUZ	ABONENİN BAĞLI OLDUĞU TEİAŞ ESKİŞEHİR-2 TM TRAFİO MERKEZİ İÇİN TEİAŞ TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN KAPASİTE OLMADIGINDAN TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ NETİCELENMİŞ OLUP BAŞVURU İADE EDİLECEKTİR.
31.05.2024	7602	KILIÇ LUNAPARK VE EĞLENCE YERLERİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	KILIÇ LUNAPARK GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9.CD. NO:54 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 24131 ADA PARSEL 6)	AYNI	5. Madde 1. Fikra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	150	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, KILIÇ LUNAPARK VE EĞLENCE YERLERİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DK33G nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM33, DM34 ve GSYDM üzerinden 2 devre 3x(1x500 Al. XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DM23 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası KILIÇ LUNAPARK VE EĞLENCE YERLERİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. trafo postasının OSB DK33G nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Otoprodüktör Hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir. Otoprodüktör Hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
27.05.2024	7204	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	EUROPEN YENİ DEPO GES	İMİŞEHİR MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2004.CD. NO:8 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (İMİŞEHİR MAH. 17441 ADA PARSEL 6)	AYNI	5. Madde 1. Fikra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	2750	TAM	OLUMLU	OLUMLU	Üretim Tesisi, EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden DM11 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM11 üzerinden 1 devre 3x(1x500 Al. XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DM11 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ trafo postasının OSB DM11 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde GES tesisi için otoprodüktör hücresi tesis edecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir. Otoprodüktör Hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.

Komisyon Toplantı Tarihi: ...09.../...07.../2024

UYE

İsmail Seray KURKÇUOĞLU
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

UYE

ALİ ERDAĞ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

BAŞKAN

ERHAN TATAR
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
Bölge Müdürü