2024 TEMMUZ AYINDA YAPILAN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM-TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZİ / ÇATI& CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
05.07.2024	9007	OĞUZ MOBİLYA PAZARLAMA İMA.AT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	OĞUZ GÜÇ ARTIŞI GES	İMİŞEHİR MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2003.CD. NO:13 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (İMİŞEHİR MAH. 17437 ADA PARSEL 16)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	**400**	TAM	EPDK 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı kurul kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ESKİŞEHİR OSB TM için bildirilen kapasite 5,32MWe'dir.	**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-14'E GÖRE YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE 400kWe OLUMLU BULUNMUŞTUR.**	Üretim Tesisi, OĞUZ MOB. PAZ İML.İNŞ SAN VE TIC LTD ŞTİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postası üzerinden İMİŞEHİR DM09 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında İMİŞEHİR DM08 ve İMİŞEHİR DM01 üzerinden 1 devre 3x(1x500 XLPE AL.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. İMİŞEHİR DM09 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası OĞUZ MOB. PAZ İML.İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ. trafo postasının OSB İMİŞEHİR DM09 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otop hücresi içindeki gerilim trafosu sıgorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
10.07.20254	9253	KORKMAZ MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KORKMAZ GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İbrahim Şenlikçi .CD. NO:2 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19590 ADA PARSEL 1)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	**400**	TAM	EPDK 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı kurul kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ESKİŞEHİR OSB TM için bildirilen kapasite 5,32MWe'dir.	**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-14'E GÖRE YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE 400kWe OLUMLU BULUNMUŞTUR.**	Üretim Tesisi, KORKMAZ MOBİLYA VE ORM ÜRÜNLERİ A.Ş.'nın sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasıdan alınacak çıkış üzerinden DK23B nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM23, ve GSYDM üzerinden 2 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DK23B nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası KORKMAZ MOBİLYA VE ORM ÜRÜNLERİ A.Ş. trafo postasının DK23B nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otop hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
25.07.2024	9871	GEM ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ	GEM ENDÜSTRİ GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 14.CD. NO:13 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 24132 ADA PARSEL 9)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	**400**	TAM	EPDK 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı kurul kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ESKİŞEHİR OSB TM için bildirilen kapasite 5,32MWe'dir.	**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-14'E GÖRE YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE 400kWe OLUMLU BULUNMUŞTUR.**	Üretim Tesisi, GEM ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasından alınacak çıkış üzerinden DK33C nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM33, DM34PBK ve GSYDM üzerinden 2 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK33C nolu OSB dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası GEM ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ trafo postasının DK33C nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otop hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
26.07.2024	10006	DAĞYAPI PREFABRİK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT MADENCİLİK GIDA TURİZM SAN VE TİC. A.Ş.	DAĞYAPI GES	İMİŞEHİR MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2002.CD. NO:18 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (İMİŞEHİR MAH. 17437 ADA PARSEL 14)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	**240**	TAM	EPDK 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı kurul kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ESKİŞEHİR OSB TM için bildirilen kapasite 5,32MWe'dir.	**OLUMSUZ**	**TEİAŞ TARAFINDAN ESKİŞEHİR OSB TM İÇİN TAHSİS EDİLEN KAPASİTE YETERLİ OLMADIĞINDAN *ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ* MADDE-14'E GÖRE YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ NETİCELENMİŞ OLUP BAŞVURU İADE EDİLECEKTİR.**
29.07.2024	10072	DERİN HAVACILIK SAN. TİC. A.Ş.	DERİN HAVACILIK GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 33.CD. NO:14 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 25661 ADA PARSEL 19)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	**200**	TAM	EPDK 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı kurul kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ESKİŞEHİR TM2 için bildirilen kapasite 0MWe'dir.	**OLUMSUZ**	**TEİAŞ TARAFINDAN ESKİŞEHİR TM 2 İÇİN TAHSİS EDİLEN KAPASİTE OLMADIĞINDAN TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ NETİCELENMİŞ OLUP BAŞVURU İADE EDİLECEKTİR.**
29.07.2024	10068	BULUT GALVANO METAL DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.	BULUT GALVANO 2 GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.CD. NO:2 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19571 ADA PARSEL 10)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	**1600**	TAM	EPDK 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı kurul kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ESKİŞEHİR OSB TM için bildirilen kapasite	**OLUMSUZ**	**TEİAŞ TARAFINDAN ESKİŞEHİR OSB TM İÇİN TAHSİS EDİLEN KAPASİTE YETERLİ OLMADIĞINDAN *ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ* MADDE-14'E GÖRE YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ NETİCELENMİŞ OLUP BAŞVURU İADE EDİLECEKTİR.**
30.07.2024	10141	KOREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	KOREL GES-1	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8.CD. NO:22 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19588 ADA PARSEL 1)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	**1800**	TAM	EPDK 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı kurul kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ESKİŞEHİR OSB TM için bildirilen kapasite 5,32MWe'dir.	**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-14'E GÖRE YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE 1800kWe OLUMLU BULUNMUŞTUR.**	Üretim Tesisi, KOREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasından alınacak çıkış üzerinden DK29B nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM29, DM21 ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu. iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK29B nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası KOREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ trafo postasının DK29B nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otop hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
30.07.2024	10140	KOREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET	KOREL GES-3	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞEHİTLER BULVARI.CD. NO:27 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 24133 ADA PARSEL 5)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	**1600**	TAM	EPDK 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı kurul kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ESKİŞEHİR OSB TM için bildirilen kapasite 5,32MWe'dir.	**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-14'E GÖRE YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE 620kWe OLUMLU BULUNMUŞTUR.**	Üretim Tesisi, KOREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasından alınacak çıkış üzerinden DK34C nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM34 ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK34C nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası KOREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ trafo postasının DK34C nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otop hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir
30.07.2024	10139	KOREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	KOREL GES-4	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 14.CD. NO:18 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 24133 ADA PARSEL 8)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	**1300**	TAM	EPDK 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı kurul kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ESKİŞEHİR OSB TM için bildirilen kapasite 5,32MWe'dir.	**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-14'E GÖRE YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE 1300kWe OLUMLU BULUNMUŞTUR.**	Üretim Tesisi, KOREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DK34C nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM34 ve GSYDM üzerinden 6 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-A barasına yönlendirilecektir. DK34C nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası KOREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ trafo postasının DK34C nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otop hücresi içindeki gerilim trafosu sigorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
30.07.2024	10138	ŞAHLAN KABİN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ŞAHLAN KABİN ÇATI GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5.CD. NO:12 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 19573 ADA PARSEL 14)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	**400**	TAM	EPDK 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı kurul kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ESKİŞEHİR OSB TM için bildirilen kapasite 5,32MWe'dir.	**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-14'E GÖRE YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE 400kWe OLUMLU BULUNMUŞTUR.**	Üretim Tesisi, ŞAHLAN KABİN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasından alınacak çıkış üzerinden DK8A nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında DM8, DM4, DM3, DM2, DM1, DM24 ve GSYDM üzerinden 2 devre 3x(1x400 XLPE Cu.) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-OSB TM Trafo Merkezi Trafo-B barasına yönlendirilecektir. DK8A nolu OSB dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ŞAHLAN KABİN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. trafo postasının DK8A nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Otop hücresi içindeki gerilim trafosu sıgorta korumalı olacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.
29.07.2024	10032	ETİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	ETİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş GES	75.YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 19.CD. NO:18 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR (75.YIL MAH. 24138 ADA PARSEL 2)	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	Çatı/Cephe	Güneş	**750**	TAM	EPDK 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı kurul kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ESKİŞEHİR TM2 için bildirilen kapasite 0MWe'dir.	**OLUMSUZ**	**TEİAŞ TARAFINDAN ESKİŞEHİR TM2 İÇİN TAHSİS EDİLEN KAPASİTE OLMADIĞINDAN TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ NETİCELENMİŞ OLUP BAŞVURU İADE EDİLECEKTİR.**

Komisyon Toplantı Tarihi: 20.../09.../2024

ÜYE:
İsmail Seray KURKÇUOĞLU
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÜYE:
ALI ERDAĞ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

ERHAN TATAR
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
Bölge Müdürü